

Yhtenäiset käytännöt

117 b 23

Aihe

IRTAIMISTOVARASTOT ASUINKERROSTALOSSA KUN PORRASHUONEEN KORKEUS* ENINTÄÄN 24 m

Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet sekä muiden viranomaisten ja laitosten ohjeet ja tulkinnat

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 6 §, 7 § ja 42 § sekä perustelumuuisto

Yhteinen tulkinta/käytäntö

IRTAIMISTOVARASTOT

- palokuormaryhmä 600-1200MJ/m² (ei kokorajoitusta)
- Irtaimistovarastojen, jotka eivät ole kellarikerroksessa, savunpoisto on järjestettävä siten, ettei osastoituja uloskäytäviä tai sammutusreittejä tarvitse käyttää savunpoistoon. Savunpoisto on järjestettävä, vaikka pinta-ala olisi alle 50m². Korvausilma pelastuslaitoksen toimenpitein porrashuoneen kautta on sallittu.
- Asunnon sisälle, asunnon palo-osastoon, sijoitettua irtaimistovarastoa ei tarvitse osastoida asunnosta. Savunpoisto hoidetaan asunnon kautta.

Huomioitavaa

*) = ylimmän kerroksen lattian etäisyys sitä palvelevan porrashuoneen sisäänkäyntitasosta, ks. myös kortti 117b 26

Liitteet

Asiasanat